152113080056
有效期至：2021年12月07日

海南省城市供水水质监测综合月报

单位：儋州清泉水质检测有限公司　　统计年月：2020 年 08 月

检测类别	检测项目	采样地点	限值	检测次数	最高值	最低值	平均值	不合格次数	合格率%	水质综合合格率%
管网水（8项）	浑 浊 度（NTU）	胜利路、东风路文化南路、振兴路、中兴大道、中兴大道东、伏波中路、新区路、南京路、东坡路、松涛路、云月路、雅拉路、人民西路	1	30	0.582	0.262	0.390	0	100	100
	色　度（度）		15	30	<5	<5	<5	0	100	
	臭 和 味		无异臭、异味	30	0	0	0	0	100	
	游离氯（mg/L）		≥0.05	30	0.05	0.05	0.05	0	100	
	菌落总数（CFU/ml）		100	30	0	0	0	0	100	
	总大肠菌群（MPN/100ml）		不得检出	30	未检出	未检出	未检出	0	100	
	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）		不得检出	30	未检出	未检出	未检出	0	100	
	耗 氧 量（mg/L）		3	30	0.96	0.40	0.69	0	100	
管网水全分析	(29)项	雅拉路（雅拉校区）							100	
出厂水（10项）	浑 浊 度（NTU）	儋州自来水厂供水泵房	1	31	0.482	0.275	0.379	0	100	100
	色　度（度）		15	31	<5	<5	<5	0	100	
	臭 和 味		无异臭、异味	31	0	0	0	0	100	
	肉眼可见物		无	31	无	无	无	0	100	
	游离氯（mg/L）		≥0.3	31	0.50	0.30	0.40	0	100	
	菌落总数（CFU/ml）		100	31	0	0	0	0	100	
	总大肠菌群（MPN/100ml）		不得检出	31	未检出	未检出	未检出	0	100	
	耐热大肠菌群（MPN/100ml）		不得检出	31	未检出	未检出	未检出	0	100	
	大肠埃希氏菌（MPN/100ml）		不得检出	31	未检出	未检出	未检出	0	100	
	耗 氧 量（mg/L）		3	31	1.68	0.40	0.80	0	100	
出厂水全分析	(27)项								100	

备注：标准依据：«生活饮用水卫生标准»（GB5749-2006）
检测依据：«生活饮用水标准检验方法»（GB/T5750—2006）

制表：

复核：

水质第 16 表
海南省城镇供水协会制